



認 証 書

JET 認証業務規程に基づく検査の結果、認証の要件に適合しているものと認められますので認証します

認証の種類： S-JET 認証

認証書番号： 1661-99003-004

認証年月日： 2024-03-15

認証取得者（名称及び住所）：

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地 4 4 2 9

製品名： 蓄電システム

製品の型番及び定格： 付属書の通り

製造工場（名称及び住所）： 付属書の通り

試験基準： JIS C 4412-2 及び
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第十第 5 章（※）

一般財団法人 電気安全環境研究所
東京都渋谷区代々木 5-14-12

理事長 中村 幸一郎





認証書付属書

この付属書は、認証書（S-JET 認証）の登録内容を補足するために発行します

一般財団法人 電気安全環境研究所

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-1 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A

蓄電池ユニット：KP-BU164-S

リモコン：KP-GWBP-A

(パッケージ型番：KPBP-A-PKG-MM1)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系) 単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力) 単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分，(系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW
@力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2，EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-2 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A-S
蓄電池ユニット：KP-BU164-S
リモコン：KP-GWBP-A
(パッケージ型番：KPBP-A-PKG-SMM1)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系) 単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力) 単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分，(系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW
@力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2，EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A
P Vユニット：KP-DDP66
蓄電池ユニット：KP-BU164-S
リモコン：KP-GWBP-A
(パッケージ型番：KPBP-A-HYB-PKG-MM1)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系) 単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力) 単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分，(系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW
@力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2，EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-3 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A-S

PVユニット：KP-DDP66-S

蓄電池ユニット：KP-BU164-S

リモコン：KP-GWBP-A

(パッケージ型番：KPBP-A-HYB-PKG-SMM1)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可), AC202V, 50/60Hz, 5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式, AC101V, 50/60Hz, 2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分, (系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力):単相 3 線式, AC202V, 50/60Hz, 5.6kW@力率 0.95(5.9kW @力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2, EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a, 1661-99f, 1661-99h, 1661-99j, 1661-99k

型番：パワーコンディショナ：PCS-RP1A

蓄電池ユニット：CB-LMP164A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P164M05A)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可), AC202V, 50/60Hz, 5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式, AC101V, 50/60Hz, 2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分, (系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力):単相 3 線式, AC202V, 50/60Hz, 5.6kW@力率 0.95(5.9kW @力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2, EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a, 1661-99f, 1661-99h, 1661-99j, 1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-4 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：PCS-RPS1A

蓄電池ユニット：CB-LMP164A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P164MS05A)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分，(系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW @力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2，EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：PCS-RP1A

PVユニット：DCS-66RP1A

蓄電池ユニット：CB-LMP164A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P164MH05A)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分，(系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW @力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2，EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-5 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：PCS-RPS1A

PVユニット：DCS-66RPS1A

蓄電池ユニット：CB-LMP164A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P164MHS05A)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分，(系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW
@力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2，EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A

蓄電池ユニット：KP-BU98B-S

リモコン：KP-GWBP-A

(パッケージ型番：KPBP-A-PKG-MM2)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
4.0kW@力率 0.95(4.0kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 294 分，(系統連系) 146 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，4.0kW@力率 0.95(4.0kW
@力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-6 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A-S
蓄電池ユニット：KP-BU98B-S
リモコン：KP-GWBP-A
(パッケージ型番：KPBP-A-PKG-SMM2)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
4.0kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 294 分，(系統連系) 146 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，4.0kW@力率 0.95(4.0kW
@力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A
P Vユニット：KP-DDP66
蓄電池ユニット：KP-BU98B-S
リモコン：KP-GWBP-A
(パッケージ型番：KPBP-A-HYB-PKG-MM2)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 294 分，(系統連系) 146 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW
@力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-7 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A-S

PVユニット：KP-DDP66-S

蓄電池ユニット：KP-BU98B-S

リモコン：KP-GWBP-A

(パッケージ型番：KPBP-A-HYB-PKG-SMM2)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 294 分，(系統連系) 146 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW
@力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：PCS-RP1A

蓄電池ユニット：CB-LMP98A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P98M05A)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
4.0kW@力率 0.95(4.0kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 294 分，(系統連系) 146 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，4.0kW@力率 0.95(4.0kW
@力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-8 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：PCS-RPS1A

蓄電池ユニット：CB-LMP98A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P98MS05A)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，4.0kW@力率 0.95(4.0kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 294 分，(系統連系) 146 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，4.0kW@力率 0.95(4.0kW @力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：PCS-RP1A

P Vユニット：DCS-66RP1A

蓄電池ユニット：CB-LMP98A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P98MH05A)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 294 分，(系統連系) 146 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW @力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-9 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：PCS-RPS1A

PVユニット：DCS-66RPS1A

蓄電池ユニット：CB-LMP98A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P98MHS05A)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 294 分，(系統連系) 146 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW @力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A

蓄電池ユニット：KP-BU65B-S

リモコン：KP-GWBP-A

(パッケージ型番：KPBP-A-PKG-MM3)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，2.5kW@力率 0.95(2.5kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 195 分，(系統連系) 156 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，2.5kW@力率 0.95(2.5kW @力率 1)

蓄電容量：6.5kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-340

蓄電池部型番：EH103064P8S2，EH103064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-1 0 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A・S
蓄電池ユニット：KP-BU65B-S
リモコン：KP-GWBP-A
(パッケージ型番：KPBP-A-PKG-SMM3)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
2.5kW@力率 0.95(2.5kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 195 分，(系統連系) 156 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，2.5kW@力率 0.95(2.5kW
@力率 1)

蓄電容量：6.5kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-340

蓄電池部型番：EH103064P8S2，EH103064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A
P Vユニット：KP-DDP66
蓄電池ユニット：KP-BU65B-S
リモコン：KP-GWBP-A
(パッケージ型番：KPBP-A-HYB-PKG-MM3)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 195 分，(系統連系) 156 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW
@力率 1)

蓄電容量：6.5kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-340

蓄電池部型番：EH103064P8S2，EH103064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-1 1 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A-S

PVユニット：KP-DDP66-S

蓄電池ユニット：KP-BU65B-S

リモコン：KP-GWBP-A

(パッケージ型番：KPBP-A-HYB-PKG-SMM3)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可), AC202V, 50/60Hz, 5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式, AC101V, 50/60Hz, 2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 195 分, (系統連系) 156 分

必要とする外部電力(定格入力):単相 3 線式, AC202V, 50/60Hz, 5.6kW@力率 0.95(5.9kW @力率 1)

蓄電容量：6.5kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-340

蓄電池部型番：EH103064P8S2, EH103064P8S3

工場照会番号：1661-99a, 1661-99f, 1661-99h, 1661-99j, 1661-99k

型番：パワーコンディショナ：PCS-RP1A

蓄電池ユニット：CB-LMP65A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P65M05A)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可), AC202V, 50/60Hz, 2.5kW@力率 0.95(2.5kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式, AC101V, 50/60Hz, 2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 195 分, (系統連系) 156 分

必要とする外部電力(定格入力):単相 3 線式, AC202V, 50/60Hz, 2.5kW@力率 0.95(2.5kW @力率 1)

蓄電容量：6.5kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-340

蓄電池部型番：EH103064P8S2, EH103064P8S3

工場照会番号：1661-99a, 1661-99f, 1661-99h, 1661-99j, 1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-1 2 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：PCS-RPS1A

蓄電池ユニット：CB-LMP65A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P65MS05A)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
2.5kW@力率 0.95(2.5kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 195 分，(系統連系) 156 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，2.5kW@力率 0.95(2.5kW
@力率 1)

蓄電容量：6.5kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-340

蓄電池部型番：EH103064P8S2，EH103064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：PCS-RP1A

PVユニット：DCS-66RP1A

蓄電池ユニット：CB-LMP65A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P65MH05A)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 195 分，(系統連系) 156 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW
@力率 1)

蓄電容量：6.5kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-340

蓄電池部型番：EH103064P8S2，EH103064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-1 3 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：PCS-RPS1A

PVユニット：DCS-66RPS1A

蓄電池ユニット：CB-LMP65A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P65MHS05A)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 195 分，(系統連系) 156 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW
@力率 1)

蓄電容量：6.5kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-340

蓄電池部型番：EH103064P8S2，EH103064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：KPBP-B

蓄電池ユニット：KP-BU164-S

リモコン：KP-GWBP-A

(パッケージ型番：KPBP-B-PKG-MM1)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分，(系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW
@力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2，EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-1 4 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：KPBP-B
P Vユニット：KP-DDP66
蓄電池ユニット：KP-BU164-S
リモコン：KP-GWBP-A
(パッケージ型番：KPBP-B-HYB-PKG-MM1)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分，(系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW
@力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2，EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：KPBP-B
蓄電池ユニット：KP-BU98B-S
リモコン：KP-GWBP-A
(パッケージ型番：KPBP-B-PKG-MM2)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，
4.0kW@力率 0.95(4.0kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 294 分，(系統連系) 146 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，4.0kW@力率 0.95(4.0kW
@力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-1 5 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：KPBP-B

PVユニット：KP-DDP66

蓄電池ユニット：KP-BU98B-S

リモコン：KP-GWBP-A

(パッケージ型番：KPBP-B-HYB-PKG-MM2)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 294 分，(系統連系) 146 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A

PVユニット：KP-DDP66-2

蓄電池ユニット：KP-BU164-S

リモコン：KP-GWBP-A

(パッケージ型番：KPBP-A-HYB-PKG-MM6)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分，(系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2，EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-1 6 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A-S

PVユニット：KP-DDP66-2S

蓄電池ユニット：KP-BU164-S

リモコン：KP-GWBP-A

(パッケージ型番：KPBP-A-HYB-PKG-SMM6)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分，(系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2，EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：PCS-RP1A

PVユニット：DCS-66RP2A

蓄電池ユニット：CB-LMP164A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P164MH05A2)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分，(系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2，EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-1 7 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：PCS-RPS1A

PVユニット：DCS-66RPS2A

蓄電池ユニット：CB-LMP164A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P164MHS05A2)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 492 分，(系統連系) 166 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2，EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A

PVユニット：KP-DDP66-2

蓄電池ユニット：KP-BU98B-S

リモコン：KP-GWBP-A

(パッケージ型番：KPBP-A-HYB-PKG-MM7)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 294 分，(系統連系) 146 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-1 8 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製品の型番及び定格：

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A-S

P Vユニット：KP-DDP66-2S

蓄電池ユニット：KP-BU98B-S

リモコン：KP-GWBP-A

(パッケージ型番：KPBP-A-HYB-PKG-SMM7)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 294 分，(系統連系) 146 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：PCS-RP1A

P Vユニット：DCS-66RP2A

蓄電池ユニット：CB-LMP98A

リモコン：RC-307A

(パッケージ型番：CB-P98MH05A2)

品名：蓄電システム

定格出力：(系統連系)単相 2 線式(単相 3 線式配線電線に接続可)，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：(自立出力)単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：(自立出力) 294 分，(系統連系) 146 分

必要とする外部電力(定格入力)：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-1 9 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製造工場（名称及び住所）：

型番：パワーコンディショナ：PCS-RPS1A

PVユニット：DCS-66RPS2A

蓄電池ユニット：CB-LMP98A

リモコン：RC-307A

（パッケージ型番：CB-P98MHS05A2）

品名：蓄電システム

定格出力：（系統連系）単相 2 線式（単相 3 線式配線電線に接続可），AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95（5.9kW@力率 1）

定格出力：（自立出力）単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：（自立出力）294 分，（系統連系）146 分

必要とする外部電力（定格入力）：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95（5.9kW@力率 1）

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A

PVユニット：KP-DDP66-2

蓄電池ユニット：KP-BU65B-S

リモコン：KP-GWBP-A

（パッケージ型番：KPBP-A-HYB-PKG-MM8）

品名：蓄電システム

定格出力：（系統連系）単相 2 線式（単相 3 線式配線電線に接続可），AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95（5.9kW@力率 1）

定格出力：（自立出力）単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：（自立出力）195 分，（系統連系）156 分

必要とする外部電力（定格入力）：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95（5.9kW@力率 1）

蓄電容量：6.5kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-340

蓄電池部型番：EH103064P8S2，EH103064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-2 0 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製造工場（名称及び住所）：

型番：パワーコンディショナ：KPBP-A・S

PVユニット：KP-DDP66-2S

蓄電池ユニット：KP-BU65B・S

リモコン：KP-GWBP-A

（パッケージ型番：KPBP-A-HYB-PKG-SMM8）

品名：蓄電システム

定格出力：（系統連系）単相 2 線式（単相 3 線式配線電線に接続可），AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95（5.9kW@力率 1）

定格出力：（自立出力）単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：（自立出力）195 分，（系統連系）156 分

必要とする外部電力（定格入力）：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95（5.9kW@力率 1）

蓄電容量：6.5kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-340

蓄電池部型番：EH103064P8S2，EH103064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：PCS-RP1A

PVユニット：DCS-66RP2A

蓄電池ユニット：CB-LMP65A

リモコン：RC-307A

（パッケージ型番：CB-P65MH05A2）

品名：蓄電システム

定格出力：（系統連系）単相 2 線式（単相 3 線式配線電線に接続可），AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95（5.9kW@力率 1）

定格出力：（自立出力）単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：（自立出力）195 分，（系統連系）156 分

必要とする外部電力（定格入力）：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95（5.9kW@力率 1）

蓄電容量：6.5kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-340

蓄電池部型番：EH103064P8S2，EH103064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-2 1 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製造工場（名称及び住所）：

型番：パワーコンディショナ：PCS-RPS1A

PVユニット：DCS-66RPS2A

蓄電池ユニット：CB-LMP65A

リモコン：RC-307A

（パッケージ型番：CB-P65MHS05A2）

品名：蓄電システム

定格出力：（系統連系）単相 2 線式（単相 3 線式配線電線に接続可），AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95（5.9kW@力率 1）

定格出力：（自立出力）単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：（自立出力）195 分，（系統連系）156 分

必要とする外部電力（定格入力）：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95（5.9kW@力率 1）

蓄電容量：6.5kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-340

蓄電池部型番：EH103064P8S2，EH103064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

型番：パワーコンディショナ：KPBP-B

PVユニット：KP-DDP66-2

蓄電池ユニット：KP-BU164-S

リモコン：KP-GWBP-A

（パッケージ型番：KPBP-B-HYB-PKG-MM3）

品名：蓄電システム

定格出力：（系統連系）単相 2 線式（単相 3 線式配線電線に接続可），AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95（5.9kW@力率 1）

定格出力：（自立出力）単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：（自立出力）492 分，（系統連系）166 分

必要とする外部電力（定格入力）：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95（5.9kW@力率 1）

蓄電容量：16.4kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-316

蓄電池部型番：EH257064P8S2，EH257064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-2 2 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製造工場（名称及び住所）：

型番：パワーコンディショナ：KPBP-B

PVユニット：KP-DDP66-2

蓄電池ユニット：KP-BU98B-S

リモコン：KP-GWBP-A

（パッケージ型番：KPBP-B-HYB-PKG-MM4）

品名：蓄電システム

定格出力：（系統連系）単相 2 線式（単相 3 線式配線電線に接続可），AC202V，50/60Hz，
5.6kW@力率 0.95(5.9kW@力率 1)

定格出力：（自立出力）単相 2 線式，AC101V，50/60Hz，2.0kVA

定格出力可能時間：（自立出力）294 分，（系統連系）146 分

必要とする外部電力（定格入力）：単相 3 線式，AC202V，50/60Hz，5.6kW@力率 0.95(5.9kW
@力率 1)

蓄電容量：9.8kWh

蓄電池部登録番号：1666-C9906-327

蓄電池部型番：EH154064P8S2，EH154064P8S3

工場照会番号：1661-99a，1661-99f，1661-99h，1661-99j，1661-99k

認証書番号： 1661-99003-004

付属書番号： S23K0972-2 3 / 2 3

付属書発行日：2024-03-15

製造工場（名称及び住所）：

（工場照会番号：1661-99a）

オムロン阿蘇株式会社

熊本県阿蘇市一の宮町宮地 4 4 2 9 番地

（工場照会番号：1661-99f）

PEOPLEWORKS INC.

225, SUCHUL-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 39270,
KOREA

（工場照会番号：1661-99h）

株式会社テクノクリエイティブ（大津支店・大津工場）

熊本県菊池郡大津町杉水 6 8 4 - 1

（工場照会番号：1661-99j）

LS EV KOREA LTD.

27, GONGDAN-RO, 140BEON-GIL, GUNPO-SI, GYEONGGI-DO, 15845,
REPUBLIC OF KOREA

（工場照会番号：1661-99k）

PEOPLEWORKS, INC.

32, 1 GONGDAN-RO 6-GIL, GUMI-SI GYEONGSANGBUK-DO, REPUBLIC
OF KOREA

（※） 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第十第 5 章の適用にあたっては、以下による。

- ・ 直流、交流以外の信号線等は測定の対象としない
- ・ 雑音電力は対象としない